

	<b>CÓDIGO</b>	GDP-OP-F-12
	<b>NOMBRE</b>	REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
	<b>VERSIÓN</b>	3

Día Operativo: 15-Jun-22

**CONDICIONES OPERATIVAS EN EL PUNTO DE RECEPCIÓN**

PUNTOS DE RECEPCIÓN	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación de Distrito Trujillo	45,468.00	234.0	3,899.5	4.23
Estación de Distrito Trujillo GNC	0	-		4.20
Estación de Distrito Chimbote	103,141.59	-	4,553.8	5.93
Estación de Distrito Cajamarca	11,360.00	-	1,005.9	4.00
Estación de Distrito Chiclayo	8,906.00	-	2,950.0	4.59
Estación de Distrito Lambayeque	0.00	-		3.76
Estación de Distrito Chiclayo-Lambayeque GNC	28,917.00	-	3,907.0	4.50
Estación de Distrito Pacasmayo	5,011.00	-	417.5	3.56
Estación de Distrito Huaraz	4,512.00	-	479.3	3.89
Estación de Distrito Coishco	19,904.00	-	4,416.7	5.04
<b>TOTAL DISTRIBUIDO</b>	<b>227,219.59</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

**CONDICIONES OPERATIVAS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	227,219.59	-	4,553.8	N/A

Elaborado: Analista de Operaciones

Aprobado por: Jefe de Operaciones

Nombre: J. AGUILAR

Nombre: F. Cruzado

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 6:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las estaciones de regulación en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.
- La fuente de datos contenida en el presente reporte son los instrumentos y medidores del sistema de distribución.
- 

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta /Reporte Volumetrico no garantiza que sea el VIGENTE.