

	<b>CÓDIGO</b>	GDP-OP-F-12
	<b>NOMBRE</b>	REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
	<b>VERSIÓN</b>	3

Día Operativo: 13-Jun-22

**CONDICIONES OPERATIVAS EN EL PUNTO DE RECEPCIÓN**

PUNTOS DE RECEPCIÓN	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación de Distrito Trujillo	77,604.00	3,087.8	5,063.1	4.23
Estación de Distrito Trujillo GNC		-		4.20
Estación de Distrito Chimbote	179,999.49	205.4	6,355.4	5.93
Estación de Distrito Cajamarca	10,831.00	140.2	530.4	4.00
Estación de Distrito Chiclayo	15,703.00	-	2,139.0	4.59
Estación de Distrito Lambayeque	0.00	-	-	3.76
Estación de Distrito Chiclayo-Lambayeque GNC	31,905.00	-		4.50
Estación de Distrito Pacasmayo	4,893.00	15.7	432.3	3.56
Estación de Distrito Huaraz	3,633.00	-	693.1	3.89
Estación de Distrito Coishco	90,788.00	2,798.7	4,401.6	5.04
<b>TOTAL DISTRIBUIDO</b>	<b>415,356.49</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

**CONDICIONES OPERATIVAS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	415,356.49	-	6,355.4	N/A

Elaborado:	Analista de Operaciones	Aprobado por:	Jefe de Operaciones
Nombre: R.ZARSOSA		Nombre: F. Cruzado	

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 6:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las estaciones de regulación en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.
- La fuente de datos contenida en el presente reporte son los instrumentos y medidores del sistema de distribución.
- 

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta /Reporte Volumetrico no garantiza que sea el VIGENTE.