

CÓDIGO	GDP-OP-F-12
NOMBRE	REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
VERSIÓN	3

Día Operativo: 24-Jun-22

CONDICIONES OPERATIVAS EN EL PUNTO DE RECEPCIÓN

PUNTOS DE RECEPCIÓN	Volumen Entregado	Flujo Mínimo	Flujo Máximo	Presión de Entrega
	(m ³)	(m³/h)	(m³/h)	(barg)
Estación de Distrito Trujillo	84,188.00	1,830.5	6,588.4	4.22
Estación de Distrito Trujillo GNC	0			4.30
Estación de Distrito Chimbote	131,603.62	29.2	5,679.0	5.92
Estación de Distrito Cajamarca	11,260.00	14.7	975.2	3.99
Estación de Distrito Chiclayo	0.00	-	-	3.98
Estación de Distrito Lambayeque	0.00	-	-	3.95
Estación de Distrito Chiclayo-Lambayeque GNC	44,331.00	-	6,433.0	4.95
Estación de Distrito Pacasmayo	5,495.00	13.0	427.6	3.61
Estación de Distrito Huaraz	3,802.00	10.8	521.0	3.68
Estación de Distrito Coishco	24,462.00	-	3,852.6	4.97
TOTAL DISTRIBUIDO	305,141.62	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES OPERATIVAS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Mínimo (m³/h)	Flujo Máximo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Residencial, Comercial, GNV, Industrial		305,141.62	-	6,588.4	N/A
Elaborado:	Analista de Operaciones			Aprobado por:	Jefe de Operaciones
					sere de operaciones

Notas

- 1. Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 6:00 am. del presente día
- hasta las 6:00 am. del presente día.

 2. Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las estaciones de regulación en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- ${\bf 3.}\ {\bf La\ informaci\'on\ contenida\ en\ el\ presente\ reporte\ es\ operativa\ y\ referencial.}$
- 4. La fuente de datos contenida en el presente reporte son los instrumentos y medidores del sistema de distribución.

5.-

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta /Reporte Volumetrico no garantiza que sea el VIGENTE.